



| SIMBOLOGIA | |
|------------|--|
| SÍMBOLO | DESCRIÇÃO |
| | EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (POS ABC) – 6 Kg / 3-A : 40-BC |
| | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (POS ABC) –6 Kg/3-A40-BC INSTALADO EM ABRIGO |
| | HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO |
| | HIDRANTE DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO (HR) |
| | RESERVA DE INCÊNDIO |
| | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO |
| | BOMBA DE INCÊNDIO |
| | ROTA DE FUGA – SAÍDA FINAL |
| | ROTA DE FUGA – DIREÇÃO A SEGUIR |
| | SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS |
| | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR |
| | PUNTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24Vcc – NA PAREDE |
| | PUNTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24Vcc – NO TETO |
| | CI (COLUNA DE INCÊNDIO) – PRIMADA DE HIDRANTE (SUBINDO OU DESCENDO) Ø – DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTE |
| | INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE |
| | INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE |
| | INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE PASSA |
| | ACIONADOR MANUAL/BOTEOIRA, INSTALADO À 1,30m DO PISO. |
| | ACIONADOR MANUAL/BOTEOIRA PRÓPRIO PARA SER INSTALADO AO TEMPO, INSTALADO À 1,30m DO PISO. |
| | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL MECÂNICO/ ELETRÔNICO, INSTALADO À 2,50m DO PISO |
| | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME |
| | PAINEL REPETIDOR |
| | BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO |
| | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BANCO DE BATERIAS |
| | TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA NO ENTREFORRO |
| | TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA ENTERRADA NO PISO (ENVELOPADA) |
| | PORTA CORTA FOGO (P-60) |
| | PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO |
| | SHAFT PROTEGIDO (COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL), VER NOTA 16. |

| | | | | |
|--|-----|------------------------------------|----------------------------|----------|
| EXE | DO | PROJETO EXECUTIVO – LICITAÇÃO OBRA | EFICÁCIA | 07/10/19 |
| TIPO | REV | DESCRIÇÃO | DESENHO | DATA |
| REVISÕES | | | | |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | |
| SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES | | | | |
| ENDEREÇO: | | | ÁREA TERRENO: | |
| RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE S/Nº, | | | 3.235,71 m² | |
| BAIRRO VILA ESPLANADA, RIBEIRÃO DAS NEVES | | | ÁREA CONSTRUÍDA: | |
| PROPRIETÁRIO: | | | 3.915,46 m² | |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | CNPJ: | |
| PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | | | 20.971.057/0001-45 | |
| EMPRESA: | | | CNPJ: | |
| ENGENHEIRO FABRICIO SILVA LIMA | | | 06.301.115/0001-00 | |
| CREA: 80.082/D-MG | | | CREA: | |
| EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | | | 111.889/D-MG | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | | 239.656/D-MG | |
| ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS | | | DANIELA OLIVEIRA DE MORAIS | |
| CONTEÚDO: | | | DATA: | |
| MEDIDAS DE SEGURANÇA – 4º PAVIMENTO | | | 07/10/20 | |
| SIMBOLOGIA | | | FOLHA: | |
| | | | 06/12 | |