



**RESERVATÓRIO**  
Capacidade Total (das 2 caixas) = 25.000 l.  
Reserva Consumo (das 2 caixas) = 7000 l.  
**Reserva Incêndio (das 2 caixas) = 18.000 l.**  
RESERVATÓRIOS INTERLIGADOS SUÇÃO DE HIDRANTE NA PARTE DE BAIXO  
ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA ALTURA INTERMEDIÁRIA (GARANTINDO OS 18m3)

CAIXA D'ÁGUA  
ESCALA 1/50

## SIMBOLOGIA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) – 6 Kg / 3-A : 40-BC
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) –6 Kg/3-A-40-BC INSTALADO EM ABRIGO
	HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
	HIDRANTE DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO (HR)
	RESERVA DE INCÊNDIO
	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	ROTA DE FUGA – SAÍDA FINAL
	ROTA DE FUGA – DIREÇÃO A SEGUIR
	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS
	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24vcc – NA PAREDE
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24vcc – NO TETO
	CI (COLUNA DE INCÊNDIO) – PRUMADA DE HIDRANTE (SUBINDO OU DESCENDO) Ø – DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE PASSA
	ACIONADOR MANUAL/BOTONEIRA, INSTALADO A 1,30m DO PISO.
	ACIONADOR MANUAL/BOTONEIRA PRÓPRIO PARA SER INSTALADO AO TEMPO, INSTALADO A 1,30m DO PISO.
	AVISADOR ÁUDIO-VISUAL MECÂNICO/ ELETRÔNICO, INSTALADO A 2,50m DO PISO
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	PAINEL REPETIDOR
	BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BANCO DE BATERIAS
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA NO ENTREFERRO
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA ENTERRADA NO PISO (ENVELOPADA)
	PORTA CORTA FOGO (P-60)
	PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO
	SHAFT PROTEGIDO (COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL). VER NOTA 16.

EXE	00	PROJETO EXECUTIVO – LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	07/10/19
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
REVISÕES				
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES				
ENDEREÇO: RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE S/N*, BAIRRO VILA ESPLANADA, RIBEIRÃO DAS NEVES			ÁREA TERRENO: 3.235,71 m² ÁREA CONSTRUÍDA: 3.915,46 m²	
PROPRIETÁRIO:			CNPJ: 20.971.057/0001-45	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
EMPRESA:  ENGENHEIRO FABRÍCIO SILVA LIMA CREA: 80.082/D-MG EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			CNPJ: 06.301.115/0001-00	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS  DANIELA OLIVEIRA DE MORAIS			CREA: 111.889/D-MG 239.656/D-MG	
CONTEÚDO: MEDIDAS DE SEGURANÇA – COBERTURA, BARRILETE E CAIXA D'ÁGUA SIMBOLOGIA			DATA: 07/10/20 ESCALA: INDICADA	FOLHA: 08/12