



TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS		
• POLEGADAS	• mm/PVC	• mm/AÇO
1/2"	20mm	16mm
3/4"	25mm	20mm
1"	32mm	25mm
1.1/4"	40mm	32mm
1.1/2"	50mm	40mm
2"	60mm	50mm
2.1/2"	75mm	65mm
3"	85mm	80mm
4"	110mm	100mm

PARA SIMBOLOGIA E NOTAS, VER FOLHA 01/40.

EXE	01	2ª PUBL. LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	19/05/21
EXE	00	1ª PUBL. LICITAÇÃO OBRA-PROJETO EXECUTIVO	EFICÁCIA	20/10/20
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
REVISÕES				
<div> <div> <div>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</div> <div>SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES</div> </div> <div> <div>ENDEREÇO:</div> <div>RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE S/Nº, BAIRRO VILA ESPLANADA, RIBEIRÃO DAS NEVES</div> </div> <div> <div>PROPRIETÁRIO:</div> <div>CNPJ:</div> <div>20.971.057/0001-45</div> </div> <div> <div>PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</div> </div> </div>				
<div> <div>PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</div> <div> <div>EMPRESA:</div> <div> <div>ENGENHEIRO FABRÍCIO SILVA LIMA</div> <div>CREA: 80.082/D-MG</div> <div>EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</div> <div> <div>RAPHAEL SERNIZON FRANÇA</div> <div>FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA</div> </div> </div> </div> <div> <div>CNPJ:</div> <div>06.301.115/0001-00</div> </div> <div> <div>CREA:</div> <div>187.701/D-MG</div> <div>117.192/D-MG</div> </div> </div>				
CONTEÚDO:			DATA:	FOLHA:
ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO – 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PAVIMENTOS			19/05/21	02/40
			ESCALA:	
			INDICADA	