

CONCLUSÃO: PARA SUPORTAR A CORRENTE DE FASE NOMINAL NO LADO DE BAIXA TENSÃO DO TRANSFORMADOR, IGUAL A 1.312 A, É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE 6 CIRCUITOS #240mm2 EPR, CUJA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO TOTAL É DE 1.474,20 A.