

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissional:
RICARDO LUIS CORTES DE OLIVEIRA – Engenheiro Mecânico – CREA: 14597/D-CE, como Responsável Técnico pela empresa FLASHX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, Crea - DF: 9450/RF, inscrita no CNPJ Nº 00.801.587/0001.38, prestaram para a **Empresa RCS TECNOLOGIA LTDA**, na clsw 303 bloco b sala 38 40 2 pavimento, sudoeste, Brasília-DF, cep 70.673-622, CNPJ/MF: 08.220.952/0001-22, compras@rcstecnologia.com.br, (61) 3341-3889, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato/proposta: ordem de serviço n. 024.060
2. Objeto do contrato: Teste de estanqueidade efetuado na sala cofre tipo S60D, sala certificada em conformidade com a norma ABNT NBR 15.247, construída em 2008 para o BNDES – site RJ.
3. Profissionais /Empresa contratada: RICARDO LUIS CORTES DE OLIVEIRA – Engenheiro Mecânico – CREA: 14597/D-CE, como Responsável Técnico pela empresa FLASHX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, Crea-DF: 9450/RF, inscrita no CNPJ Nº 00.801.587/0001.38.
4. Contratante dos serviços/Proprietário do empreendimento: RCS TECNOLOGIA LTDA, na clsw 303 bloco b sala 38 40 2 pavimento, sudoeste, Brasília-DF, cep 70.673-622, CNPJ/MF: 08.220.952/0001-22, compras@rcstecnologia.com.br, (61) 3341-3889.
5. Período de execução (*início e fim*): 17/janeiro/2018 a 17/janeiro/2018.
6. Endereço da obra ou serviço: Av. República do Chile, 100, 2 subsolo, centro, Rio de Janeiro – RJ, cep 20031-170

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Este serviço teve o objetivo de efetuar um teste de estanqueidade da sala cofre certificada ABNT NBR 15.247, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) site Rio de Janeiro - RJ, com área interna de 174,24 m2, segundo a norma ASTM E779 e verificado a condição de conformidade desta referida sala.


a empresa realizou, com equipamentos próprios, os testes segundo os procedimentos da norma ASTM E779 para sala cofre certificada ABNT NBR 15.247 e a referida sala passou no teste, atendendo os requisitos da norma.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):

1. Identificação dos Responsáveis Técnicos: *RICARDO LUIS CORTES DE OLIVEIRA – Engenheiro Mecânico – CREA: 14597/D-CE, como Responsável Técnico pela empresa.*
2. Nível de atuação conforme glossário técnico: *Responsável pela execução*
3. Período de participação nos serviços (*início e fim*): *17/janeiro/2018 a 17/janeiro/2018.*
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: *execução*

Atestamos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro - RJ, 30 de janeiro de 2018



RCS TECNOLOGIA LTDA.
VITOR XAVIER VILLA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-RJ: 2002103277