

## APENSO III – CHECK-LIST

**Congonhas – Rua Waldir Cunha, 205, Centro**

### PAVIMENTO TÉRREO

Elementos do sistema/ quantitativos/ características	Período	Verificações	Atende		Observações
			SIM	NÃO	
4 extintores de incêndio	trimestral	Acesso aos extintores			
		Estado dos lacres			
		Estado de conservação de válvulas, gatilhos, mangueiras, pinos de segurança e selos da ABNT			
		Pressões indicadas nos manômetros dos extintores			
		Reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos à pressão (no caso de troca, substituir por componentes aprovados pelas normas técnicas)			
		validade dos extintores			
		Estado dos suportes / tripés / abrigos dos extintores de incêndio			
		Inexistência de extintores amassados			
		Estado geral dos extintores (verificar necessidade de substituição)			
		Inexistência de obstrução do campo de visualização das placas			
		Conservação das placas: apertamento, pintura, posicionamento, estado, etc.			
	anual	Recarga dos extintores			
3 luminárias de emergência	trimestral	5 anos			
		Ensaio hidrostático dos cilindros			
	semestral	Funcionamento das lâmpadas			
		Posicionamento da luminária de emergência, conforme projeto			
Placas em geral (proibição, alerta, orientação e salvamento, equipamentos, mensagens escritas, etc)	trimestral	Estado de carga do acumulador (colocar o sistema em funcionamento pelo menos por 1 ou 2 horas, conforme projeto)			
		Limpeza da luminária de emergência			
		Inexistência de obstrução do campo de visualização das placas			
	trimestral	Conservação das placas: apertamento, pintura, posicionamento, estado, fotoluminescência, etc.			