

## **APENSO VIII – NORMAS TÉCNICAS**

Os trabalhos deverão ser executados tomando como referência as seguintes normas técnicas:

Normas, especificações e métodos da ABNT;

Leis trabalhistas vigentes;

Instruções técnicas do Corpo de bombeiro de Minas Gerais:

IT 13 - Iluminação de emergência

IT 14 - Sistema de detecção e alarme de incêndio

IT 15 - Sinalização de emergência

IT 16 - Sistema de proteção por extintores de incêndio

IT 17 - Sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio

IT 18 - Sistema de chuveiros automáticos

Para tubos e conexões, válvulas, mangueiras de incêndio, esguichos de engate, bucha de redução, abrigos de hidrante, abrigos de extintor, adaptadores de engate, hidrantes, bomba de recalque, bomba jockey: NBR 13714;

Para eletrodutos, caixa de passagem e ligação, cabos, centrais, fontes, amplificadores, detectores, alarmes, módulos de interface, sinalizadores: ABNT NBR 9441;

Para tubulação de aspiração: NFPA-13 (2002);

Para sprinklers: NFPA-13 (2002);

Os pontos omissos deverão obedecer às normas internacionais pertinentes ao assunto.