

APENSO III – CHECK-LIST					
Governador Valadares - Rua Marechal Floriano, nº635, Centro					
Térreo					
Elementos do sistema/ quantitativos/ características	Período	Verificações	Atende		Observações
			SIM	NÃO	
3 portas corta-fogo	trimestral	Verificação do funcionamento completo das portas, fechaduras, dobradiças e molas			
		Verificação das condições gerais			
	semestral	Verificação dos selos de certificação			
		Lubrificação das dobradiças e molas			
1 central de alarme	trimestral	Funcionamento da placa controladora			
		Verificar a alimentação elétrica do painel de comando			
		Verificar as indicações, chaves e comandos da central de incêndio e alarme, quanto ao aspecto e condições de operação			
	semestral	Teste nos dispositivos de sinalização da central de incêndio			
		Conferir o funcionamento dos equipamentos interligados na central e suas conexões			
		Integração entre a central seus sensores e botoeiras			
23 Sprinkler	trimestral	Medir e verificar o estado das baterias, de acordo com as instruções específicas do fabricante			
		Simular defeitos e fogo por meio de dispositivos disponíveis na central			
		Fixação da placa de proteção dos Sprinklers			
		Inexistência de obstrução do campo de visualização das sprinkles			
1 hidrante interno 2 mangueiras 1 bico de mangueira chaves storz	trimestral	Estado de conservação, vazamento e limpeza dos bicos dos Sprinklers			
		Limpeza, ausência de umidade e desobstrução dos abrigos dos hidrantes			
		Lubrificação e reparos das partes móveis das caixas			
	anual	Inexistência de obstrução do campo de visualização das placas			
		Conservação das placas: apertamento, pintura, posicionamento, estado, etc.			
		Ensaio hidrostático nas mangueiras (no teste das mangueiras promover o escoamento de eventuais incrustações e detritos aderidos às paredes internas das mesmas. Nesse caso, após o teste das mangueiras, as mesmas deverão ser estendidas de forma inclinada para secagem)			
8 detectores de calor e fumaça	trimestral	Verificar o funcionamento dos indicadores sonoros e visuais			
		Estado dos acionadores manuais (vidro, caixa, etc)			
	semestral	Estado dos equipamentos como cabos de acionamento, acionadores manuais, alarmes sonoros, detectores, condutores elétricos, localizando eventual mau contato nos fios e terminais			
		Inexistência de acúmulo de sujeira ou corpos estranhos, vestígios de corrosão e eventuais danos mecânicos			
2 alarmes de incêndio	trimestral	Verificar o funcionamento dos atuadores e sensores			
		Verificar o funcionamento dos indicadores sonoros e visuais			
	semestral	Estado dos acionadores manuais de alarme (vidro, caixa, etc)			
		Estado dos equipamentos como cabos de acionamento, acionadores manuais, alarmes sonoros, detectores, condutores elétricos, localizando eventual mau contato nos fios e terminais			
5 extintores de incêndio	trimestral	Inexistência de acúmulo de sujeira ou corpos estranhos, vestígios de corrosão e eventuais danos mecânicos			
		Verificar o funcionamento dos atuadores e sensores			
		Acesso aos extintores			
		Estado dos lacres			
		Estado de conservação de válvulas, gatilhos, mangueiras, pinos de segurança e selos da ABNT			
		Pressões indicadas nos manômetros dos extintores			
		Reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos à pressão (no caso de troca, substituir por componentes aprovados pelas normas técnicas)			
		validade dos extintores			
	anual	Estado dos suportes / tripés / abrigos dos extintores de incêndio			
		Inexistência de extintores amassados			
15 luminárias de emergência	trimestral	Estado geral dos extintores (verificar necessidade de substituição)			
		Inexistência de obstrução do campo de visualização das placas			
	semestral	Conservação das placas: apertamento, pintura, posicionamento, estado, etc.			
		Recarga dos extintores			
Hidrante de recalque do passeio	trimestral	Ensaio hidrostático dos cilindros			
		Funcionamento das lâmpadas			
		Posicionamento da luminária de emergência, conforme projeto.			
		Estado de carga do acumulador (colocar o sistema em funcionamento pelo menos por 1 ou 2 horas, conforme projeto)			
Placas em geral (proibição, alerta, orientação e salvamento, equipamentos, mensagens escritas, etc)	trimestral	Limpeza da luminária de emergência			
		Limpeza e ausência de umidade das caixas do hidrante de recalque			
	trimestral	Lubrificação e reparos das partes móveis das caixas			
		Pintura das caixas (verificar se há pontos de corrosão)			
	trimestral	Inexistência de obstrução do campo de visualização das placas			
		Conservação das placas: apertamento, pintura, posicionamento, estado, fotoluminescência, etc.			