

## APENSO III – CHECK-LIST

**Ipatinga – Rua São João Del Rei, 26 – Centro**

**1º e 2º PAVIMENTOS**

| Elementos do sistema/<br>quantitativos/<br>características  | Período    | Verificações   | Atende |     | Observações |
|---|------------|--|--------|-----|-------------|
|   |            |  | SIM    | NÃO |             |
| 4 extintores de incêndio  | trimestral | Acesso aos extintores  |        |     |             |
|   |            | Estado dos lacres  |        |     |             |
|   |            | Estado de conservação de válvulas, gatilhos, mangueiras, pinos de segurança e selos da ABNT  |        |     |             |
|   |            | Pressões indicadas nos manômetros dos extintores   |        |     |             |
|   |            | Reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos à pressão (no caso de troca, substituir por componentes aprovados pelas normas técnicas) |        |     |             |
|   |            | validade dos extintores  |        |     |             |
|   |            | Estado dos suportes / tripés / abrigos dos extintores de incêndio  |        |     |             |
|   |            | Inexistência de extintores amassados   |        |     |             |
|   |            | Estado geral dos extintores (verificar necessidade de substituição)  |        |     |             |
|   |            | Inexistência de obstrução do campo de visualização das placas  |        |     |             |
|   |            | Conservação das placas: apertamento, pintura, posicionamento, estado, etc.   |        |     |             |
|   | anual      | Recarga dos extintores   |        |     |             |
| 9 luminárias de emergência  | trimestral | Ensaio hidrostático dos cilindros  |        |     |             |
|   |            | Funcionamento das lâmpadas   |        |     |             |
|   | semestral  | Posicionamento da luminária de emergência, conforme projeto.   |        |     |             |
|   |            | Estado de carga do acumulador (colocar o sistema em funcionamento pelo menos por 1 ou 2 horas, conforme projeto)                                     |        |     |             |
| Placas em geral (proibição, alerta, orientação e salvamento, equipamentos, mensagens escritas, etc) | trimestral | Limpeza da luminária de emergência   |        |     |             |
|   |            | Inexistência de obstrução do campo de visualização das placas  |        |     |             |
|   |            | Conservação das placas: apertamento, pintura, posicionamento, estado, fotoluminescência, etc.  |        |     |             |