



PLANTA SUBSOLO, NÍVEL -2,65  
Escala: 1:50  
ÁREA 1º PAVTO: 141,11m2

| SIMBOLOGIA |   |
|------------|---|
|            | EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ ABC.  |
|            | EXTINTOR PORTÁTIL EXTERNO COM CARGA DE PÓ ABC EM ABRIGO.  |
|            | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, INSTALADO A 2,20m DO PISO OU NO TETO.  |
|            | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM BALIZAMENTO, INSTALADO A 2,20m DO PISO, OU NO TETO, COM SILKE SAÍDA EM VERMELHO. |
|            | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO.  |
|            | INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (ESQUERDA OU DIREITA)   |
|            | INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM COMPLEMENTAÇÃO   |
|            | ACIONADOR MANUAL TIPO BOTOEIRA QUEBRA VIDRO   |
|            | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE   |
|            | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO PONTUAL CONVENCIONAL, CONFORME NBR-9441   |

PLANTA 1º PAVIMENTO, NÍVEL +0,15  
Escala: 1:50  
ÁREA 1º PAVTO: 211,16m2  
ÁREA TOTAL: 352,27m2

|                |                  |   |                           |
|----------------|------------------|---|---------------------------|
| folha 1/2      | Assunto          | Projeto Técnico de Proteção Contra Incêndio               | Esc. 1/50                 |
| INFORMAÇÕES    | Ocupação:        | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais   |                           |
|                | Local:           | Rua Macaú do Meio, Nº 196 - Bairro Centro - Diamantina/MG |                           |
| COMPLEMENTARES | Proprietário:    | Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais   |                           |
|                | Resp. Técnico:   | Juliane Baeta Pontes Moscatelli                           |                           |
|                | Área do Terreno: | 500,24m2  | Área Construída: 352,27m2 |
|                | Data:            | Nov/2009  |                           |