

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADEQUAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

A presente especificação foi elaborada com o objetivo de nortear a empresa CONTRATADA e não possui caráter exaustivo. Todos os itens listados deverão ser executados conforme projeto, definições e orientações da CONTRATANTE, e também obedecendo às especificações dos fabricantes e às normas técnicas aplicáveis.

Não será permitida alteração em projetos e especificações, a menos que tenha sido previamente aprovada por escrito pela CONTRATANTE. Caso ocorram, as alterações devem ser anotadas em projeto, o qual será repassado à fiscalização no fim de cada serviço.

11.1 EXTINTORES

A instalação abrange a implantação de unidades extintoras dos pavimentos para atender a legislação atual do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, conforme IT 16.

11.1.1 Extintor de incêndio tipo pó químico 3-A:40-B:C, capacidade 6 Kg (fixado na parede).

11.1.2 Extintor de incêndio tipo pó químico 3-A:40-B:C, capacidade 6 Kg (em suporte no chão).

11.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A sinalização deverá seguir os critérios contidos na IT nº 15 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, assim como os critérios exigidos na ABNT NBR 13434-1:2004 sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1: princípios de projeto, com a finalidade de reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantindo assim ações adequadas à situação de risco, as ações de combate e facilitando também a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

11.2.1 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular – até 0,08 m²

11.2.2 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 45 x 45 cm, em PVC 2 mm anti-chamas (símbolo, cores e pictogramas conforme NBR 13434) M1 – IT16

11.2.3 Placa fotoluminescente “E5” – 300 X 300 mm

Iara Rocha Barbalho
Coordenadora
Divisão de Controle Imobiliário - DCIMO