



MEMORIAL DE CÁLCULO DAS UNIDADES DE PASSAGEM

N = PICA
ONDE: N= NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM (MÚLTIPLOS DE 0,55m)
P= NÚMERO DE PESSOAS DO PAVIMENTO DE MAIOR LOTAÇÃO
C= CAPACIDADE DE ACESSO

TELEFONISTA - D1
VER CÁLCULO EM PLANTA

C= PARA ESCADAS = 40
8 PESSOAS: 60 -- N = 1 OU 0,55m

CONFORME PODE SER CONSTATADO EM PLANTA, AS DIMENSÕES EXISTENTES ATENDEM AO NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM - N - NECESSÁRIO.

ESCALA = 1,02 = (1UP) - ESCADA EXISTENTE

OUTUBORA - D1
VER CÁLCULO EM PLANTA

C= PARA ESCADAS = 60
41 PESSOAS: 60 -- N = 1 OU 0,55m

CONFORME PODE SER CONSTATADO EM PLANTA, AS DIMENSÕES EXISTENTES ATENDEM AO NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM - N - NECESSÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO - D1
VER CÁLCULO EM PLANTA

C= PARA ESCADAS = 60
5 PESSOAS: 60 -- N = 1 OU 0,55m

CONFORME PODE SER CONSTATADO EM PLANTA, AS DIMENSÕES EXISTENTES ATENDEM AO NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM - N - NECESSÁRIO.

ESCALA = 1,29 = (2UP)

SALA - D1
VER CÁLCULO EM PLANTA

C= PARA ESCADAS = 80
11 PESSOAS: 60 -- N = 1 OU 0,55m

CONFORME PODE SER CONSTATADO EM PLANTA, AS DIMENSÕES EXISTENTES ATENDEM AO NÚMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM - N - NECESSÁRIO.

ESCALA = 1,13 = (2UP)

NOTA: EDIFICAÇÃO DO TIPO Y

- Notas:
- EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, AS CATRACAS ABREM AUTOMATICAMENTE MANTENDO AS ROTAS DE FUGA LIVRES.
 - AS CATRACAS DEVEM SER INTERLIGADAS COM O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO DE FORMA QUE, QUANDO UM ALARME É ATIVADO, AS CATRACAS TAMBÉM SE ABREM.
 - DEMAIS CASOS EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, AS CATRACAS SERÃO ABERTAS ATRAVÉS DE UM BOTÃO DE AÇÃOAMENTO INSTALADO NA PORTARIA.

PLANTA TÉRREO
ESCALA 1/100

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
1	30/05/2023	Atualização da arquitetura
2	26/06/2023	Atualização da arquitetura
3	12/07/2023	Ajuste da representação das grades
4	20/07/2023	Inclusão da compartimentação vertical no jardim

LAZULI
ARQUITETURA

www.lazuli-arquitetura.com.br | lazuli-arquitetura@outlook.com
R. dos Carreiros, 100 - Jd. Primavera - São Paulo - SP
CEP: 05411-000 | Fone: (11) 9999-9999

PROPRIETÁRIO: TÍTULO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS
CENTRO DE CONVENÇÕES

PROJETO EXECUTIVO

DISCIPLINA

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

CONTEÚDO

PLANTA TÉRREO

E.T.

CARLOS ADRIANO DE FREITAS JORGE
CAU - A31927-9

COORDENAÇÃO

MARILUCE DUQUE DE SOUZA - CAU A21.476-0
ALESSANDRA BRAGA MADUREIRA - CAU: A20.263-0
COLABORADORES

DEBORA LUXIDE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ESCALA: 1/100

DATA: 13/02/2023

VERSÃO: 01

FOLHA: 03/05