



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS



APENSO X - Periodicidade dos serviços

Trimestral	Funcionamento das lâmpadas da iluminação de emergência, das bombas e alarmes
	Verificação do funcionamento completo das portas corta-fogo
	Inspeção visual de todo o sistema
Semestral	Estado de carga dos acumuladores da iluminação de emergência (Período de teste: mínimo de 1 ou 2 horas, conforme projeto)
	Verificação das condições gerais e lubrificação das portas corta fogo
Anual	Teste completo dos hidrantes e das bombas (Sprinkler e hidrantes)
	Teste completo dos alarmes
	Recarga dos extintores, conforme a data específica de cada extintor, enquanto perdurar a contratação
	Teste hidrostático das mangueiras
	Teste dos adaptadores e registros
5 anos	Teste hidrostático dos extintores, conforme a data específica de cada extintor, enquanto perdurar a contratação.