





















| LEGENDA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | |
|---|--|
| SISTEMA DE EXTINTORES PORTÁTEIS | |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO (P.Q.S) 20-B-C 6KG |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC (P.Q.S) 20-B-C 2-A 4KG |
|  | ABRIGO PARA EXTINTOR |
| SISTEMA DE HIDRANTES | |
|  | HIDRANTE INTERNO SIMPLES |
|  | HIDRANTE DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENÇÃO |
|  | ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTEIRA TIPO LIGA DESLIGA) |
|  | BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA (INCÊNDIO) |
|  | RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 m³ |
|  | TUBULAZÃO PARA ABASTECIMENTO DOS HIDRANTES DE PAREDE MATERIAL AÇO GALVANIZADO ø2 1/2" (63mm) - RESISTENCIA 15,00 Kg/cm2. QUANDO APARENTE PINTAR NA COR VERMELHA. |
|  | ABRIGO DE MANGUEIRAS C/ 02 MANGUEIRAS DE ø38mm COMP. 30m (2x15m), 01 ESQUICHO DE ø16 mm E 02 CHAVES DE MANGUEIRA DO TIPO STORZ |
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | |
|  | LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, COTENDO DOIS FARÓIS DE LONGO ALCANCE |
| SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | |
|  | PLACA COM SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO – VER TABELA "A" |
|  | INDICAÇÃO DO CÓDIGO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO – VER TABELA "A" |
|  | SINALIZAÇÃO DE PISO PARA HIDRANTE E EXTINTOR LOCALIZADOS NA GARAGEM |
| DIRECIONAMENTO DA ROTA DE FUGA | |
|  | DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA |
|  | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA |
| VEDOS | |
|  | PAREDE CORTA FOGO TRRF = 120 MINUTOS |
|  | PAREDE COMUM |
| OUTROS | |
|  | CORRIMÃO |

| CARIMBO DE CONFORMIDADE CBMMG | |
|-------------------------------|--|
| | |

| HISTORICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCP | | | | |
|---|------|----------|---|------------|
| Revisão | Data | Desenho | Discriminação da atualização/substituição | Nº do PSCP |
| 0 | 0 | Bruno R. | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
|  GAB PROJETOS ARQUITETURA & ENGENHARIA www.gabprojetos.com.br | CONSTRUTORA F. ROLIM LTDA. |
| PROJETO: SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | |
| OCUPAÇÃO: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SERVIÇO PROFISSIONAL</div> | EDIFICAÇÃO: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">CONSTRUIDA</div> |
| OBRA: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> RUA INSPECTOR JAIME CALDEIRAS - N° 870 </div> | LOTES: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">0001</div> |
| RESP. TÉCNICO: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ENG° GILBERTO ALOÍSIO BRAGA CREA: MG - 84449-D </div> | QUADRA: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">0009</div> BAIRRO: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">PARQUE BRASILEIA</div> CIDADE: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">BETIM - MG</div> |
| CLIENTE: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> JOSÉ ANGELO DE ASSIS ESTAUQUIO E OUTROS CPF: 074.445.836-68 </div> | CONTEÚDO: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> - PLANTA 2°, 3° e 4° PAVTOS - PLANTA TERRAÇO - PLANTA DE COBERTURA - PLANTA DE SITUAÇÃO - LEGENDA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO </div> |
| ESCALA: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">INDICADA</div> | |
| PRANCHA: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">05</div> / 06 </div> | |