

RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE A AMOSTRA DE TINTA PIGMENTADA – LOTE 13
PREGÃO 186/2023 – LICITANTE GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ
28.429.720/0001-96

Relatório Fotográfico:

Tinta na cor solicitada:



Foto 1 – apresentação

Amostra apresentada:



Foto 2 – apresentação



Foto 3 – Descrição do produto




Foto 4 – Descrição do produto



Foto 5 – Primeira demão



Foto 6 – Primeira demão



Foto 7 – Pintura Finalizada



Foto 8 – verificação da cor.



Foto 9 - Tinta idêntica – comprovação da cor e tonalidade.

Análise Técnica

Procedemos primeiramente a análise visual da amostra.

A amostra apresentava a cor característica e a textura estava normal, comum as tintas sem diluição (concentrada e viscosa).

Foi feita a diluição conforme as orientações do fabricante para as duas tintas que estão sendo comparadas – a utilizada pela instituição e a apresentada na amostra (diluição mínima de 20%). Após diluição, foram aplicadas duas demãos, com intervalo de 2 horas entre elas – tratava-se de pintura em parede branca, já preparada para receber a nova tinta. O período de 2 horas entre as demãos também é orientação do fabricante das duas tintas comparadas.

Após todo o processo de secagem, verificou-se que a amostra apresentou tonalidade idêntica ao da tinta solicitada – apresentando compatibilidade com a cor utilizada pela instituição, fazendo com que assim, se fossemos fazer algum reparo em paredes com esta cor, não teríamos de pintar todo o ambiente pois a tinta após aplicada não teria aparência diferente da tinta já utilizada anteriormente na parede.

Conclusão: A amostra foi APROVADA, por ser compatível em cor e tonalidade com a tinta solicitada.