

Portal de
Compras



05/09/2024

17:44:50

Servidor

M0004344

-

AMARILIS

ASSIS

Unidade

1091012

- DGCL

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > **Procedimento e
Esclarecimentos e Impugnações**

Tipo

Pedido de esclarecimento

Nº do esclarecimento e impugnação

0002

Dados pessoais do solicitante

Tipo pessoa:

Pessoa jurídica

Nome:

EXCELÊNCIA COMERCIAL LTDA

CNPJ:

00.171.258/0001-50

Representante do fornecedor:

JEAN DE MELO VITORINO

E-mail:

excelência.cmr@gmail.com

Telefone:

(62)8553-5500

Solicitação

Mensagem

Prezados, bom dia. Gostaria de saber, para o Lote 01 se os aparelhos de ar condicionado são somente o fornecidos e os itens de instalação são separados, ou se nenhum valor estimado dos itens de aparelho de ar condicionado também está incluído na instalação?

Arquivo


arquivo enviado

Resposta da administração

Resposta

Sr. Licitante, segue resposta, referente ao Pedido de Esclarecimento 0002, no arquivo em anexo:

Arquivo de resposta



Autor da resposta:

AMARILIS ASSIS SIMÃO CURCIO

Tipo ▼▲	Nº do esclareci... e impugna...	Data/Hora do esclareci... e impugna...	Mensagem	Arquivo	Resposta	Arquivo de resposta
Pedido de esclareci...	0002	04/09/2024 11:52	Prezados, bom dia. Gostaria de saber, para o Lote 01 se os aparelhos de ar co ... Ver mais		Sr. Licitante, segue resposta, referente ao Pedido de Esclarecime nto 0002, no arquivo em anexo: Ver menos	Resposta ao Pedido de Esclarecimer 0002.pdf (https://www fileid=18722: ao Pedido de Esclarecimer 0002.pdf)

<input type="radio"/>	Pedido de esclareci...	0001	30/08/2024 09:20	Bom dia CPL sobre o lote 2 trata-se de locação de climatizado res? S ... Ver mais	Prezado licitante, ... Ver mais
-----------------------	------------------------	------	---------------------	---	--

Exibindo de 1 a 2 resultados. Total é 2 .

110 ▼

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades
(/aspectos_legais_resp/aspectos_legais_resp.htm) Política de privacidade (<https://compras.mg.gov.br/politicas-de-privacidade/>)

DESPACHO

À DGCL

Em resposta ao Despacho DGCL 8024476 e em atenção ao Pedido de Esclarecimento(s) 0002 (8024402) pela empresa Excellence Comercial Ltda, passamos a responder ao quesito formulado:

“...Gostaria de saber, para o Lote 01 se os aparelhos de ar condicionado é somente o fornecimento e os itens de instalação são separados, ou se no valor estimado dos itens de aparelho de ar condicionado também está incluso a instalação?”

Resposta: Os valores são separados, ou seja, os valores dos aparelhos não incluem os valores da instalação. Transcrevemos aqui parte do item 19 do TR que esclarece tal questão:

19 - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS DOS CONTRATOS

Lote 1

ITENS 1 A 8 - Fornecimento de condicionadores de ar modulares (split);

ITENS 9 A 11 - Instalação de condicionadores de ar modulares (split);

ITEM 12 - Desinstalação de condicionadores de ar modulares (split);

ITENS 13 E 14 - Instalação de condicionadores de ar modulares (split) ou condicionadores de ar monobloco (ACJ);

ITENS 15 A 19 - Instalação de condicionadores de ar monobloco (ACJ);

ITENS 20 A 25 - Fornecimento de condicionadores de ar monobloco (ACJ);

Atenciosamente,

Belo Horizonte - MG, 05 de setembro de 2024

José Artur Fagundes Nora
Assessor Administrativo IV



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ARTUR FAGUNDES NORA, ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV**, em 05/09/2024, às 15:22, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de dezembro de 2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica>, informando o código verificador **8029161** e o código CRC **08F7BB5A**.

Processo SEI: 19.16.2481.0048930/2024-45 / Documento SEI: 8029161

Gerado por: PGJMG/PGJAA/DG/SEA/DCMI/DIMAN

AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1740 5º ANDAR - Bairro SANTO AGOSTINHO - Belo Horizonte/ MG
CEP 30170008 - www.mpmg.mp.br

DESPACHO

À DGCL

Em complemento ao Despacho DIMAN 8029161 esclarecemos que, embora os itens de fornecimento estejam separados dos itens de instalação, eles integram o mesmo lote (no caso o Lote 1) que não pode ser fracionado.

Transcrevemos aqui parte do item 3 do TR (com grifo nosso) que elucida tal questão:

3 - DA DIVISÃO EM LOTES:

...

Formação de Lotes: Os condicionadores de ar monobloco (ACJ de diversas potências) e os modulares monoblocos (Split, também de diversas potências) devem ser contratados em um único lote pois existem comarcas em que serão empregados conjuntamente numa mesma obra.

*Logo, a junção em um único lote permitirá a compatibilização dos prazos, melhor andamento das obras e a desejada padronização entre os serviços de instalação dos aparelhos com a rede elétrica existente, ou seja, referida ação resultará em maior eficiência e manutenção da qualidade do empreendimento, além da desejada economicidade, pois com o **agrupamento do fornecimento e os serviços de instalação em um mesmo lote**, a Administração eliminará a possibilidade de existência de dois contratos relativos ao mesmo projeto.*

Nessa esteira, uma eventual duplicação de contratos/fornecedores tornaria a contratação mais custosa para a Administração, tanto do ponto de vista operacional quanto do financeiro.

Atenciosamente,

Belo Horizonte - MG, 05 de setembro de 2024

José Artur Fagundes Nora
Assessor Administrativo IV



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ARTUR FAGUNDES NORA, ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV**, em 05/09/2024, às 15:54, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica>, informando o código verificador **8029680** e o código CRC **847EE486**.

Processo SEI: 19.16.2481.0048930/2024-45 / Documento SEI: 8029680

Gerado por: PGJMG/PGJAA/DG/SEA/DCMI/DIMAN

AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1740 5º ANDAR - Bairro SANTO AGOSTINHO - Belo Horizonte/ MG
CEP 30170008 - www.mpmg.mp.br

DESPACHO

À DGCL

A fim de melhorar a clareza do Despacho DIMAN 8029161 segue nova resposta:

“...Gostaria de saber, para o Lote 01 se os aparelhos de ar condicionado é somente o fornecimento e os itens de instalação são separados, ou se no valor estimado dos itens de aparelho de ar condicionado também está incluso a instalação?”

Resposta: Os valores são separados: para os itens 1 a 8 e 20 a 25, os valores são somente para fornecimento; para os itens 9 a 11, 13 a 14 e 15 a 19, os valores são somente para instalação, e para o item 12, os valores são somente para desinstalação. Transcrevemos aqui parte do item 19 do TR que esclarece tal questão:

19 - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS DOS CONTRATOS

Lote 1

ITENS 1 A 8 - Fornecimento de condicionadores de ar modulares (split);

ITENS 9 A 11 - Instalação de condicionadores de ar modulares (split);

ITEM 12 - Desinstalação de condicionadores de ar modulares (split);

ITENS 13 E 14 - Instalação de condicionadores de ar modulares (split) ou condicionadores de ar monobloco (ACJ);

ITENS 15 A 19 - Instalação de condicionadores de ar monobloco (ACJ);

ITENS 20 A 25 - Fornecimento de condicionadores de ar monobloco (ACJ);

Atenciosamente,

Belo Horizonte - MG, 05 de setembro de 2024

José Artur Fagundes Nora
Assessor Administrativo IV



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ARTUR FAGUNDES NORA, ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV**, em 05/09/2024, às 17:09, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica>, informando o código verificador **8030719** e o código CRC **663BA069**.

Processo SEI: 19.16.2481.0048930/2024-45 / Documento SEI: 8030719

Gerado por: PGJMG/PGJAA/DG/SEA/DCMI/DIMAN

AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1740 5º ANDAR - Bairro SANTO AGOSTINHO - Belo Horizonte/ MG
CEP 30170008 - www.mpmg.mp.br