

# SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

## NBR 6484/01

CLIENTE:	Ministério Público do Estado de Minas Gerais	SONDAGEM À PERCUSSÃO	SP 04
OBRA:	Sede da Promotoria de Justiça de Cataguases	INÍCIO:	19/07/2013
LOCAL:	Av. Humberto nº 396, Cataguases - MG	TÉRMINO:	19/07/2013
		COTA:	191,40
		COORD. N:	E:

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO SPT		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm    PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm    ALTURA DE QUEDA: 75 cm REVESTIMENTO: 2.00 m		
								DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
	21,00	14 15 19 15 22 15	33	41		20		SILTE ARGILO-ARENOSO, DURO, COR CINZA		
	22,00	16 15 20 15 24 15	36	44		21				
	23,00	18 15 22 15 26 15	40	48		22				
	24,00	20 15 23 15 22 15	43	45		23				
	25,00	24 15 27 15 27 15	51	54		24		IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR		
	25,15	30 15 - -	30	-			25,15			
	26,00							NOTA: Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.		
	27,00									
	28,00									
	29,00									
	30,00									
	31,00									
	32,00									
	33,00									
	34,00									
	35,00									
	36,00									
	37,00									
	38,00									
	39,00									
	40,00									

OBS.:



### LEGENDAS:

30 cm INICIAIS    30 cm FINAIS  
 TRADO CAVADEIRA - TC    TRADO HELICOIDAL - TH    CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA    REVESTIMENTO

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:
30/07/2013		01
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:
1/100	Weber	José Orlando

Eng. Herminio S. Virgínio