

# SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

## NBR 6484/01

CLIENTE:	Ministério Público do Estado de Minas Gerais	SONDAGEM À PERCUSSÃO	SP 05
OBRA:	Sede da Promotoria de Justiça de Cataguases	INÍCIO: 16/07/2013	TÉRMINO: 17/07/2013
LOCAL:	Av. Humberto nº 396, Cataguases - MG	COTA: 190,30	COORD. N: E:

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO SPT		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLOGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm    PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm    ALTURA DE QUEDA: 75 cm REVESTIMENTO: 2.00 m		
								DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
	1.00	3 4 5 15 15 15	7	9		00				TC
	2.00	2 3 2 15 15 15	5	5		01		ARGILA, MUITO MOLE A MÉDIA, COR CINZA		1.00
	3.00	1 2 2 15 15 15	3	4		02	2.60		2.18	
	4.00	2 1 2 15 15 15	3	3		03				
	5.00	1 2 2 15 15 15	3	4		04		ARGILA SILTO-ARENOSA, MOLE, COR CINZA		
	6.00	2 2 2 15 15 15	4	4		05				
	7.00	2 2 2 15 15 15	4	4		06				
	8.00	3 2 2 15 15 15	5	4		07				
	9.00	2 3 3 15 15 15	5	6		08	8.50			
	10.00	2 3 4 15 15 15	5	7		09		SILTE ARGILOSO, MÉDIO, COR MARROM		
	11.00	3 4 4 15 15 15	7	8		10				
	12.00	3 4 5 15 15 15	7	9		11	11.80			
	13.00	4 4 5 15 15 15	8	9		12				
	14.00	3 4 5 15 15 15	7	9		13				
	15.00	4 4 6 15 15 15	8	10		14				
	16.00	4 6 8 15 15 15	10	14		15		SILTE ARENOSO, MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR MARROM AVERMELHADO COM PINTAS PRETAS.		
	17.00	5 6 9 15 15 15	11	15		16				
	18.00	5 7 10 15 15 15	12	17		17				
	19.00	6 8 12 15 15 15	14	20		18				
	20.00	8 10 14 15 15 15	18	24		19	20.00			

OBS.:

**CONSTRUTORA**  
**LINHARES**  
**DE CASTRO**

### LEGENDAS:

30 cm INICIAIS    - - - -    30 cm FINAIS    - - - -  
 TRADO CAVADEIRA - TC    •    TRADO HELICOIDAL - TH    •    CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA    •    REVESTIMENTO    ||

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:
30/07/2013		01
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:
1/100	Weber	José Orlando

Eng. Herminio S. Virginio