


# SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

## NBR 6484/01

CLIENTE:	Ministério Público do Estado de Minas Gerais	SONDAGEM À PERCUSSÃO			SP 05
OBRA:	Sede da Promotoria de Justiça de Cataguases	INÍCIO:	16/07/2013	TÉRMINO:	17/07/2013
LOCAL:	Av. Humberto nº 396, Cataguases - MG	COTA:	190.30	COORD. N:	E:

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO SPT		INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm    PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm    ALTURA DE QUEDA: 75 cm REVESTIMENTO: 2.00 m		
								DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
	21,00	10 14 16 15 15 15	24	30		20		SILTE ARENOSO, MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR MARROM AVERMELHADO COM PINTAS PRETAS.		
	22,00	10 15 18 15 15 15	25	33		21				
	23,00	12 16 20 15 15 15	28	36		22				
	24,00	18 23 22 15 15 15	41	45		23				
	25,00	30 - - 15 - -	30	-		24	25,15	IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR		
	26,00							NOTA: Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.		
	27,00									
	28,00									
	29,00									
	30,00									
	31,00									
	32,00									
	33,00									
	34,00									
	35,00									
	36,00									
	37,00									
	38,00									
	39,00									
	40,00									

OBS.:

	<b>LEGENDAS:</b> 30 cm INICIAIS    - - - -    • 30 cm FINAIS    ———— TRADO CAVADEIRA - TC    • TRADO HELICOIDAL - TH    • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA    • REVESTIMENTO			
	DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	
	30/07/2013		01	
	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
	1/100	Weber	José Orlando	Eng. Herminio S. Virgínio