



2º PAVIMENTO
ESCALA 1/75

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS		
Ø POLEGADAS	Ø mm/PVC	Ø mm/AÇO
1/2"	20mm	16mm
3/4"	25mm	20mm
1"	32mm	25mm
1.1/4"	40mm	32mm
1.1/2"	50mm	40mm
2"	60mm	50mm
2.1/2"	75mm	65mm
3"	85mm	80mm
4"	110mm	100mm

PARA NOTAS E SIMBOLOGIAS VER FOLHA 09/23

REV-00	EMISSÃO INICIAL	21/11/23	DPRO
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	POR
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CATAGUASES AV. HUMBERTO MAURO, N° 396 - BAIRRO GRANJARIA - CATAGUASES - MG			
CONTEÚDO: PROJETO ELÉTRICO ALARME PNE - 2º PAVIMENTO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALBERTO LUIZ S. DE OLIVEIRA - CREA MG: 50725/D		DATA: 21/11/2023	FOLHA: 10/23