



ENC: Solicitação de Esclarecimentos AVT: 241246 - P.E 128/2024 - Ministério Público do Estado de Minas Gerais

De Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>
Data Sex, 20/12/2024 13:29
Para licitacao@eccopower.com.br <licitacao@eccopower.com.br>
Cc Simone de Oliveira Capanema <scapanema@mpmg.mp.br>

À

empresa **Eccopower Sistemas de Energia**

Segue resposta da Diretoria de Gestão de Compras e Licitações da PGJ/MG, com base em manifestação da Unidade Gestora de Contratação (GAECO) deste processo:

RESPOSTA: “Prezados, considerando o questionamento apresentado, bem como as ponderações técnicas descritas, entendemos como relevante a flexibilização para os equipamentos poderem ser fornecidos com bornes de entrada, viabilizando correntes de até 30,95 A (110 Vac). Portanto, serão aceitos nobreaks com borne de entrada.”

Sebastião Nobre da Silva

Agente do Ministério Público

Diretoria de Gestão de Compras e Licitações

Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar

Belo Horizonte - MG

CEP: 30170-008 - Tel.: (31)3330-9464

Excepcionalmente: (31)98791-4139

De: Diretoria de Compras e Licitacoes <dgcl@mpmg.mp.br>

Enviado: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 15:02

Para: Sebastiao Nobre da Silva <nobre@mpmg.mp.br>

Cc: Simone de Oliveira Capanema <scapanema@mpmg.mp.br>

Assunto: ENC: Solicitação de Esclarecimentos AVT: 241246 - P.E 128/2024 - Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Encaminhando para conhecimento e providências.

Atenciosamente,



Diretoria de Gestão de Compras e Licitações
Avenida Álvares Cabral 1740, 6º andar
Belo Horizonte - MG
CEP: 30170-008 - Tel.: (31) 3330-8307

De: Eccopower <licitacao@eccopower.com.br>

Enviado: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 14:31

Para: Diretoria de Compras e Licitacoes <dgcl@mpmg.mp.br>

Cc: 'Isabel Rodrigues' <licitacaoadm@eccopower.com.br>

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos AVT: 241246 - P.E 128/2024 - Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Prezados Senhores, boa tarde!

A Eccopower Sistemas de Energia, interessada em participar do Processo em Referência (P.E 128/2024), vem através desta solicitar Esclarecimentos Técnicos quanto ao NOBREAK de 03 kVA onde:

- **NOBREAK de 03 kVA:**
- **PLUGUE DE ENTRADA:** É solicitado que o equipamento possua plugue do cabo de força no padrão novo **NBR14136 (20 A)**. Informamos que devido a potência solicitada de 3000 VA e a tensão solicitada de entrada ser 110 Vac ou 220 Vac, a corrente que o equipamento poderá fornecer será de **30,95 A (110 Vac)** e **15,47 A (220 Vac)**, assim, **não sendo possível** utilizar esse cabo de 20 A. Solicitamos que seja flexibilizado este item, para que possa ser fornecidos equipamentos com bornes de entrada, visto que os padrões NBR 14136, não atendem a capacidade exigida pelo NOBREAK ofertado.

Desde já agradecemos pela atenção, e ficamos no aguardo de uma posição.

Atenciosamente,



Fernanda Melo

Licitação

(11) 4341-3572

(11) 93284-1004 (Whatsapp)

(11) 4341-3570 (PABX)