
[illegible]

POLEGADAS	mm/PVC	mm/AÇO
1/2"	20mm	16mm
3/4"	25mm	20mm
1"	32mm	25mm
1 1/4"	40mm	32mm
1 1/2"	50mm	40mm
2"	60mm	50mm
2 1/2"	75mm	65mm
3"	85mm	80mm
4"	110mm	100mm

EXE	01	REVISÃO: INCLUSÃO DO CIRCUITO DA BOMBA DOSADORA DE CLORO	EFICÁCIA	27/07/22
EXE	00	PROJETO EXECUTIVO – LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	31/07/2020
REVMCOMP	04	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 4	EFICÁCIA	15/07/2020
REVMCOMP	03	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 3	EFICÁCIA	29/06/2020
REVMCOMP	02	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 2	EFICÁCIA	05/06/2020
REVMCOMP	01	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 1	EFICÁCIA	21/04/2020
REVMCOMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	21/02/2020
ANT	01	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	13/01/2020
ANT	00	EMIÇÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	22/11/19
DESCRIÇÃO			DESENHO	DATA

REVISÕES	
<p>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUÍZ DE FORA</p>	
<p>ENDEREÇO: RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA</p>	<p>ÁREA TERRENO: 2.996,30m²</p>
<p>PROPRIETÁRIO:</p>	<p>CNPJ: 20.971.057/0001-45</p>
<p>PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p>	
<p>PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</p>	
<p>EMPRESA:</p> <p></p> <p>ENGENHEIRO FABRÍCIO SILVA LIMA CREA: B0.082/D-MG EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</p>	<p>CNPJ: 06.301.115/0001-00</p>
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p> <p>_____ RAPHAEL SERNZON FRANÇA</p> <p>_____ FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA</p>	<p>CREA: 187.701/D-MG 117.192/D-MG</p>
<p>CONTEÚDO: TOMADAS DE USO ESPECÍFICO - 1º PAVIMENTO</p>	<p>DATA: 31/07/20</p> <p>ESCALA: INDICADA</p> <p>FOLHA: 14/56</p>