



TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS		
• POLEGADAS	• mm/PVC	• mm/AÇO
1/2"	20mm	16mm
3/4"	25mm	20mm
1"	32mm	25mm
1.1/4"	40mm	32mm
1.1/2"	50mm	40mm
2"	60mm	50mm
2.1/2"	75mm	65mm
3"	85mm	80mm
4"	110mm	100mm

— PARA SIMBOLOGIA E NOTAS VER PRANCHA 24/56.

EXE	00	PROJETO EXECUTIVO — LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	31/07/20
REVCMP	04	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 4	EFICÁCIA	15/07/20
REVCMP	03	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 3	EFICÁCIA	29/06/20
REVCMP	02	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 2	EFICÁCIA	05/06/20
REVCMP	01	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 1	EFICÁCIA	21/04/20
REVCMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	21/02/20
ANT	01	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	13/01/20
ANT	00	EMISSÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	22/11/19

REVISÕES		
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA		
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA	ÁREA TERRENO: 2.996,30m²
		ÁREA CONSTRUÍDA: 7.266,36m²
PROPRIETÁRIO:	CNPJ:	
	20.971.057/0001-45	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
EMPRESA:	CNPJ:	
	06.301.115/0001-00	
ENGENHEIRO FABRICIO SILVA LIMA CREA: 80.082/D-MG EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA:	
RAPHAEL SERNIZON FRANÇA	187.701/D-MG	
FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA	117.192/D-MG	
CONTEÚDO: ALARMES IS ACESSÍVEIS — 5º E 6º PAVIMENTOS	DATA: 31/07/20 ESCALA: INDICADA	FOLHA: 26/56