



TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS		
Ø POLEGADAS	Ø mm/PVC	Ø mm/AQD
1/2"	20mm	16mm
3/4"	25mm	20mm
1"	32mm	25mm
1.1/4"	40mm	32mm
1.1/2"	50mm	40mm
2"	60mm	50mm
2.1/2"	75mm	65mm
3"	85mm	80mm
4"	110mm	100mm

— PARA SIMBOLOGIA E NOTAS VER PRANCHA 24/56.

EXE	00	PROJETO EXECUTIVO — LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	31/07/20
REVCOMP	04	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 4	EFICÁCIA	15/07/20
REVCOMP	03	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 3	EFICÁCIA	29/06/20
REVCOMP	02	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 2	EFICÁCIA	05/06/20
REVCOMP	01	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 1	EFICÁCIA	21/04/20
REVCOMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	21/02/20
ANT	01	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	13/01/20
ANT	00	EMIÇÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	22/11/19
		DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA

REVISÕES	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA	
ENDEREÇO:	ÁREA TERRENO:
RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA	2.996,30m²
	ÁREA CONSTRUÍDA:
	7.266,36m²
PROPRIETÁRIO:	CNPJ:
	20.971.057/0001—45
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
EMPRESA:	CNPJ:	
<div>ENGENHEIRO FABRÍCIO SILVA LIMA</div> <div>CREA: 80.082/D—MG</div> <div>EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</div>	<div></div> <div>06.301.115/0001—00</div>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA:	
<div>RAPHAEL SERNIZON FRANÇA</div> <div>FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA</div>	<div>187.701/D—MG</div> <div>117.192/D—MG</div>	
CONTEÚDO:	DATA:	FOLHA:
ALARMES IS ACESSÍVEIS — 7º PAVIMENTO E DIAGRAMA DE BLOCOS	31/07/20	27/56
	ESCALA:	
	INDICADA	