



3º PAVIMENTO
ESCALA 1/75

TABELA DE EQUIVALENCIA DE ELETRODUTOS			
Ø POLEGADAS	Ø mm/PVC	Ø mm/AÇO	
1/2"	20mm	16mm	
3/4"	25mm	20mm	
1"	32mm	25mm	
1.1/4"	40mm	32mm	
1.1/2"	50mm	40mm	
2"	60mm	50mm	
2.1/2"	75mm	65mm	
3"	85mm	80mm	
4"	110mm	100mm	

— PARA SIMBOLOGIA E NOTAS, VER FOLHA 01/09.

EXE	01	DIAGRAMAS DE INTERLIGAÇÃO, PASSAGEM DE CABOS, ADIÇÃO DE DIAGRAMA ESQUEMÁTICO TODAS AS PRANCHAS ALTERADAS	EFICÁCIA	28/06/22
EXE	00	PROJETO EXECUTIVO – LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	31/07/20
REVCOMP	02	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 2	EFICÁCIA	06/05/20
REVCOMP	01	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE	EFICÁCIA	09/04/20
REVCOMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	21/02/20
ANT	01	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	18/12/19
ANT	00	EMIÇÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	19/11/19
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
REVISÕES				
<div> <div> <div>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</div> <div>SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA</div> </div> </div>				
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA			ÁREA TERRENO: 2.996,30m²	
PROPRIETÁRIO:			ÁREA CONSTRUÍDA: 7.266,36m²	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			CNPJ: 20.971.057/0001–45	
PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO				
EMPRESA: <div> <div></div> <div> <div>eficácia</div> <div>Projetos e Consultoria</div> </div> </div>			CNPJ: 06.301.115/0001–00	
ENGENHEIRO FABRÍCIO SILVA LIMA CREA: 80.082/D–MG EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
RAPHAEL SERNIZON FRANÇA			CREA: 187.701/D–MG	
FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA			117.192/D–MG	
CONTEÚDO: DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO – 3ª PAVIMENTO			DATA: 31/07/20 ESCALA: INDICADA	FOLHA: 03/09