



TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS		
Ø POLEGADAS	Ø mm/PVC	Ø mm/AÇO
1/2"	20mm	16mm
3/4"	25mm	20mm
1"	32mm	25mm
1.1/4"	40mm	32mm
1.1/2"	50mm	40mm
2"	60mm	50mm
2.1/2"	75mm	65mm
3"	85mm	80mm
4"	110mm	100mm

— PARA SIMBOLOGIA E NOTAS, VER FOLHA 01/09.

EXE	01	DIAGRAMAS DE INTERLIGAÇÃO, PASSAGEM DE CABOS, ADIÇÃO DE DIAGRAMA ESQUEMÁTICO TODAS AS PRANCHAS ALTERADAS	EFICÁCIA	28/06/22
EXE	00	PROJETO EXECUTIVO – LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	31/07/20
REVCOMP	02	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 2	EFICÁCIA	06/05/20
REVCOMP	01	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE	EFICÁCIA	09/04/20
REVCOMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	21/02/20
ANT	01	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	18/12/19
ANT	00	EMISSION INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	19/11/19
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
REVISÕES				
<div> <div>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</div> <div>SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA</div> </div>				
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA			ÁREA TERRENO: 2.996,30m²	
PROPRIETÁRIO:			ÁREA CONSTRUÍDA: 7.266,36m²	
CNPJ:			20.971.057/0001-45	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
<div> <div>PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA</div> <div>DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO</div> </div>				
EMPRESA:			CNPJ:	
<div> <div></div> <div>ENGENHEIRO FABRÍCIO SILVA LIMA</div> <div>CREA: 80.082/D-MG</div> <div>EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</div> </div>			<div> <div>06.301.115/0001-00</div> <div>  </div> </div>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			CREA:	
RAPHAEL SERNIZON FRANÇA			187.701/D-MG	
FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA			117.192/D-MG	
CONTEÚDO: DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO – 6º PAVIMENTO			DATA: 31/07/20	FOLHA: 06/09
			ESCALA: INDICADA	