



GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO (AVERMELHADO)

- A SER UTILIZADO PARA REVESTIMENTO DAS FACHADAS DA TORRE
- ACABAMENTO POLIDO E LUSTRADO NAS FACES VISTAS
- APRESENTAR AMOSTRA DO GRANITO PARA APROVAÇÃO

REVESTIMENTO EM PLACAS DE GRANITO e=2cm, COM JUNÇÃO DAS PEÇAS NAS QUINAS EM MEIA ESQUADRIA

- ANTES DO ASSENTAMENTO DAS PEÇAS, DEVERÁ SER APLICADO IMPERMEABILIZANTE NO VERSO DO GRANITO: realizar a impermeabilização do verso de todo o revestimento da fachada de granito (tardoz), com aplicação de revestimento flexível monocomponente, protegendo contra umidade ascendente outros materiais que possam causar algum tipo de mancha às placas.
- REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO: as juntas de assentamento das placas de granito serão do tipo juntas de liberdade, conforme descrito no Caderno de Especificações
- As placas deverão ser assentadas com argamassa pré-fabricada de cimento AC-III e inserts metálicos, conforme descrito no caderno de especificações, e foram separados em 3 grupos:

1- PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DOS PEITORIS DE JANELAS E PLATIBANDAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS

As peças de granito das quinas do volume deverão ter acabamento em meia esquadria. As outras peças deverão ter acabamento em quina reta.

Fixação: para cada placa de granito deve-se utilizar 2 unidades do insert metálico G-Fix 2 ou similar na face inferior e 2 unidades do insert metálico G-Fix 4 ou similar (próprio para peitoril) na face superior.

2- PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS

Essas peças deverão ter acabamento em meia esquadria.

Fixação: para cada placa de granito deve-se utilizar 2 unidades do insert metálico G-Fix 5 ou similar (próprio para vergas de janela) na face inferior e 2 unidades do insert metálico G-Fix 2 ou similar na face superior.

3- PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, EXCETO NO ENCONTRO DOS PEITORIS E DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS

As peças de granito das quinas do volume da torre e das quinas das espalas das janelas deverão ter acabamento em meia esquadria. As outras peças deverão ter acabamento em quina reta.

Fixação: para cada placa de granito deve-se utilizar o insert metálico G-Fix 2 ou similar, sendo 2 unidades na face inferior e 2 unidades na face superior.

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS ESTÃO NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – CONSULTAR!

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA  
DE JUIZ DE FORA – MG

DETALHAMENTO: PAGINAÇÃO GRANITO FACHADAS

CONTEÚDO:	FACHADA FRONTAL, LATERAL ESQUERDA, LATERAL DIREITA E FUNDOS	REVISÃO 00	28/03/25
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA:	01/01

OBSERVAÇÕES:

- O INÍCIO DA PAGINAÇÃO DO GRANITO VERMELHO DEVERÁ SER FEITO A PARTIR DA FACHADA LATERAL DIREITA;
- INICIALMENTE DEVE-SE MARCAR AS JUNTAS REFERENCIAIS (COR VERMELHO) E DEPOIS DIVIDIR OS PANOS RESTANTES NA QUANTIDADE INDICADA NO DETALHE;
- AS JUNTAS HORIZONTAIS SÃO COINCIDENTES NAS FACES QUE SE ENCONTRAM, NAS OUTRAS FECHADAS;
- QUALQUER DIVERGÊNCIA ENCONTRADA NAS MEDIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A FISCALIZAÇÃO.