

Tipo

Nº do esclarecimento e impugnação

Solicitação

Mensagem

Arquivo

Nenhum arquivo enviado

| Tipo ▾ ▲ | Nº do esclarecimento e impugnação ▾ | Data/Hora do esclarecimento e impugnação | Mensagem | Arquivo | Resposta | Arquivo de resposta |
|------------------------|-------------------------------------|--|---|---------|---|---------------------|
| | | | Solicitação de Esclarecimentos - Pregão 200/2025 À Comissão de Licitação do Ministério Público - PGJ/Procuradoria Geral da Justiça ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., com filial em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.028.986/0010-07, vem, por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos acerca do Pregão Eletrônico nº 200/2025: | | | |
| <div><div></div></div> | Pedido de esclarecimento | 0001 | 05/11/2025 12:11 | | <p>Tamanho da caixa de corrida do elevador: Não encontramos nos documentos disponibilizados a especificação referente ao tamanho da caixa de corrida do elevador. Poderiam, por gentileza, fornecer essa informação?</p> <p>Modelo Similar: No item 3 do Termo de Referência, que trata da divisão de lotes, é mencionado a marca e o modelo específicos exigidos para o atendimento ao edital. Gostaríamos de saber se é possível ofertarmos um modelo similar, do nosso catálogo de produtos, que atenda aos requisitos do objeto da licitação, considerando as especificações descritas. Ver menos</p> | |

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10 ▾

1

Segue resposta da Divisão de Manutenção Predial e da Diretoria de Gestão Compras e Licitações ao Pedido de Esclarecimento nº 0001:

1 – Quanto ao tamanho da caixa de corrida:

As dimensões da caixa de corrida do elevador podem ser verificadas no documento “**Apenso_2A_ao_Termo_de_Referencia_Especificacoes_para_elevador**”, item 3.2 – *Características do edifício*, conforme abaixo:

[...]

- **Percurso: 3,2 m**
- **Medidas da caixa de corrida (L x P): largura = 2,02 m e profundidade = 2,17 m**

Essas dimensões também podem ser verificadas no documento “**Apenso_4_ao_Termo_de_Referencia_Layouts_Sete_Lagoas_para_simples_conferenci**a”, que apresenta o desenho da planta do edifício destinado à instalação do equipamento.

2 – Quanto à oferta de modelo similar:

Conforme disposto no Termo de Referência, **item 3 – Da Divisão em Lotes**, destaca-se que, para o item 1 do lote 1 e o item 1 do lote 2, a indicação de marca/modelo referencial, nos termos do art. 41, inciso I, alínea 'd', da Lei nº 14.133/2021, tem por finalidade tornar mais compreendida a descrição do objeto, ilustrando o padrão de qualidade, desempenho e conformidade normativa esperados, sem restringir a competitividade da licitação, **sendo plenamente admitidas propostas com equipamentos tecnicamente equivalentes**.

Conforme informado no item 5 do Termo de Referência (Anexo IV do Edital), todos os Apensos ao Termo de Referência encontram-se publicados no site do MPMG (<https://www.mpmg.mp.br/>) → **Serviços → Consultas → Licitações e Contratos → Portal Transparência MPMG**.