























LEGENDA GERAL	
	CORRIMÃO
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ ABC COM CAPACIDADE EXTINTORA 4A 40B:C
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ BC COM CAPACIDADE EXTINTORA 20B:C
	TUBULAÇÃO DO HIDRANTE
	HIDRANTE INTERNO SIMPLES (HI)
	HIDRANTE DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO (HR)
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
	BOMBA DE HIDRANTES
	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO
	PLACA DE ORIENTAÇÃO – MEDIDAS EM MILÍMETROS
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	PAREDE CORTA-FOGO
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	ACIONADOR MANUAL
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	SHAFTS PROTEGIDOS
HGC	ALTURA DO GUARDA-CORPO
HC	ALTURA DO CORRIMÃO
	BATERIA DA CENTRAL DE ALARME
	DISPOSITIVO DE EMERGÊNCIA OU INTERCOMUNICADOR

R00	21/11/2024	Aprovado pelo CBMMG
nº revisão	data	descrição
		
OBJETO:		
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IPATINGA-MG		
AVENIDA DESPACHANTE RUI DJALMA BARBOSA, S/Nº, CENTRO, SETOR 201, QUADRA 82, IPATINGA-MG		
CONTRATANTE:		
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		
CONTEÚDO:		
MEDIDAS DE SEGURANÇA - PLANTA PAV. TIPO, CASA MÁQ., BARRILETE E RES. SUP		
AUTOR DO PROJETO:		DISCIPLINA:
JULIANA NAZARETH DE LANA		INC
CREA/MG: 175.550		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ETAPA DO PROJETO:
JULIANA NAZARETH DE LANA		EXECUTIVO
CREA/MG: 175.550		
COORDENADOR DO PROJETO:		ASSINATURA:
ANDRE V. LAPREGA		FOLHA:
ARQUITETO E URBANISTA		
A83754-7		
ESCALA:		
INDICADA		CÓDIGO DO PROJETO:
JULIANA		1056/2023
		05/07