

Cliente: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.**

Local: **ALAMEDA JUIZ OTÁVIO FERREIRA Nº 2956 – CENTRO – GOV. VALADARES MG.**

Escala:  $\emptyset$

Data: 16.09.2011

Ref.: S P T –

Furo Nº SP 04

REVESTIMENTO: 2 1/2"

COTA: 100.00 / 100.10

Cota em relação ao R.N.	Amostra	Profundidade da camada (m)	Revestimento: $\emptyset$ 63,5mm Amostrador $\emptyset$ interno: 34,9mm $\emptyset$ externo: 50,8mm Peso: 65 Kg – Altura da queda : 75 cm	Penetração (golpes/30cm)					
				Nº de Golpes		Gráfico			
Nível d'água			<b>CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL</b>	1º e 2º	2º e 3º	10	20	30	40
		0.00	Piso de cimento.						
	1	0.10	Solo removido, de silte arenoso, medianamente compacto, de cor cinza.	13	12				
	2	1.05	Silte argiloso, micáceo, mole a médio, de cor amarela.	11	12				
	3	3.01		07	09				
	4			11	09				
	5			14	13				
	6		Camada de argila arenosa, micácea, rija a dura, de cor vermelha.	13	15				
	7			14	17				
	8			20	21				
<b>N.A8.70</b>	9	9.00		12	11				
	10			21	20				
	11			16	17				
	12		Camada de silte arenoso, muito micáceo, compacto a muito compacto, de cor cinza esverdeado. Solo de alteração de rocha.	17	15				
	13			15	14				
	14			21	19				
	15			18	19				
	16			13	11				
	17	16.72		40	43				
	18								
	19								
	20								

Limite do Furo – 16.72mts.