

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Local: ALAMEDA JUIZ OTÁVIO FERREIRA Nº 2956 – CENTRO – GOV. VALADARES MG.

Escala: \emptyset Data: 15.09.2011 Ref.: S P T – Furo Nº SP 03

REVESTIMENTO: 2 1/2" COTA: 100.00 / 100.08

Cota em relação ao R.N.	Amostra	Profundidade da camada (m)	Revestimento: \emptyset 63,5mm Amostrador \emptyset interno: 34,9mm \emptyset externo: 50,8mm Peso: 65 Kg – Altura da queda : 75 cm	Penetração (golpes/30cm)		Gráfico			
				Nº de Golpes					
Nível d'água			CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	1º e 2º	2º e 3º	10	20	30	40
		0.00	Piso de cimento						
		0.10							
	1	1.03	Solo removido, de silte arenoso, micáceo, medianamente compacto, de cor cinza.	11	10				
	2		Silte argiloso, micáceo, médio a rijo, de cor amarela.	09	08				
	3	3.10		07	09				
	4		Areia de textura fina, argilosa, micácea, compacta, de cor vermelha. Aluvião.	17	20				
	5			15	15				
	6	6.00		14	13				
	7			09	12				
	8		Camada de argila siltosa, micácea, rija a dura, de cor amarela.	18	19				
N.A8.95	9			18	19				
	10			18	19				
	11			20	20				
	12			22	23				
	13	13.00		23	23				
	14		Areia argilosa, micácea, compacta a muito compacta, de cor marrom. Solo de alteração de rocha.	26	27				
	15			31	32				
	16			33	35				
	17	16.98		42	43				
	18								
	19								
	20								
			Limite do Furo – 16.98mts.						