

Cliente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Local: ALAMEDA JUIZ OTÁVIO FERREIRA N° 2956 – CENTRO – GOV. VALADARES MG.

Escala: Ø Data: 14.09.2011 Ref.: S P T – Furo N° SP 02

REVESTIMENTO: 2 1/2"

COTA: 100.00 / 100.08

Cota em relação ao R.N. Nível d'água	Amostra	Profundidade da camada (m)	Revestimento: Ø63,5mm Amostrador Øinterno: 34,9mm Øexterno: 50,8mm Peso: 65 Kg – Altura da queda : 75 cm	Penetração (golpes/30cm)						
			CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	N° de Golpes		Gráfico				
				1ª e 2ª	2ª e 3ª	10	20	30	40	
		0.00	Piso de cimento							
		0.10								
	1	1.02	Solo removido, de silte arenoso, medianamente compacto, de cor cinza.	07	06					
	2		Silte argiloso, micáceo, médio a rijo, de cor marrom.	08	07					
	3			04	06					
	4	3.20	Areia de textura fina, micácea, compacta, de cor marrom. Aluvião.	17	16					
	5	5.00		14	14					
	6			08	09					
	7			09	11					
	8			16	17					
	9			13	13					
	10		Espressa camada de argila arenosa, pouco siltosa, dura a muito dura, de cor vermelha. Solo de alteração de rocha.	17	18					
	11			16	17					
	12			17	19					
	13			09	10					
	14			20	17					
	15			21	21					
	16			36	34					
	17	16.95		40	43					
	18									
	19									
	20									

Limite do Furo – 16.95mts.