



PLANTA GARAGEM  
ESCALA 1:75  
ÁREA: 509,50m2

PLANTA PILOTIS  
ESCALA 1:75  
ÁREA: 349,02m2

LEGENDA / SIMBOLOGIA	
	PUNTO DE SPK PENDENTE TEMP. 68°C
	SUPORTE TUBULAÇÃO SPRINKLERS
	BOMBA SPRINKLERS
	RESERVA DE INCÊNDIO
	HIDRANTE DE RECALQUE SPK
	REGISTRO DE PARAGEM

NOTA 1:  
O ALARME DO DETECTOR DE FLUXO DE ÁGUA DEVERÁ SER LIGADO AO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO GERAL DA EDIFICAÇÃO, E DEVE SER ATIVADO PELO FLUXO DE ÁGUA EQUIVALENTE AO FLUXO EM UM CHUVEIRO AUTOMÁTICO DE MENOR ORIFÍCIO INSTALADO NO SISTEMA.

NOTA 2:  
OS DEFLETORES DEVERÃO SER FIXADOS ABAIXO DO FORRO, A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 2.5cm E MÁXIMA DE 30 cm.

CORREÇÕES		DESCRIÇÃO		PROJ.	DATA
00		EMIÇÃO INICIAL			23/06/2015
REVISÕES					
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS					
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES					
LOGRADOURO		RUA MARECHAL FLORIANO		BAIRRO	CENTRO
LOTE		001P	QUADRA 45	AREA TERRENO	824,85 m2
USO		INSTITUCIONAL		AREA CONSTRUÍDA	6859,29 m2
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					
TÍTULO				PROJETO EXECUTIVO	DATA 23/06/2015
CONTEÚDO		PLANTA GARAGEM / PLANTA PILOTIS (SISTEMA DE SPK)			
RESPONSÁVEIS					
CNPJ:		 Engenharia Ltda 02.498.391/0001-41		ORGÃO	 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MG
RT EMPRESA				PROPRIETÁRIO:	
GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA. CREA: 18841/D-MG				PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	FOLHA 12 / 20
COORDENADOR				CNPJ: 20.971.057/0001-45	
				FISCAIS DO CONTRATO	
ÉRIKA R. C. PENNA E PINHO CAU A25218-2				DANIELA TEIXEIRA DINIZ ANDRADE	
Nº CONTRATO					
CT 233/2013		FORMATO A1		CARLA BORGES DA COSTA	