


<div><div>Diesel Mais Ltda</div><div>Praça Abadia, 193 B. Esplanada – Belo Horizonte - MG Fone: (31) 3482-5460</div></div>										<div>Cliente: APAE - IPATINGA - MG Obra: Sondagem - SPT Local: SESTACIONAMENTO DA APAE</div>																		
Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Amostras	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem										Nº 314/2014									
									Furo SP 04 Cota 0,00										30 cm finais 30 cm iniciais									
									SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos										01020304									
	Trab. Helicoidal			1	7	8			Areia fina, média e grossa, de cor amarela, pouco compacta a medianamente compacta.																			
				2	7	8																						
				3	9	11																						
				4	12	16																						
		-5		5	10	13		5,00	Silte arenoso, pouco argiloso, de cor marrom, medianamente compacto. (SOLO RESIDUAL)																			
				6	8	10																						
				7	9	11																						
				8	10	11																						
		-10		9	11	13																						
				10	13	14																						
				11	12	13		11,00																				
				12	16	16																						
		-15		13	15	16			Silte arenoso, pouco argiloso, de cor variada marrom e cinza, com veios de silte pouco micáceo, compacto.																			
				14	14	15																						
				15	16	18																						
				16	20	20																						
				17	19	21																						
				18	23	26																						
		-20		19	26	32																						
				20	30/15																							
				21	30/12				limite de sondagem																			
				22	30/10																							
				23				22,10																				
				24																								
		-25		25																								
				26																								
				27																								
				28																								
				29																								
		-30		30																								
				31																								
				32																								
				33																								
				34																								
		-35		35																								
Profundidade nível d'agua					Amostrador					Revestimento Ø 2 3/8 "					Data													
Inicial	12,00	m	20/11/2014	Ø interno 1 3/8 "					Peso 65,0 kg					Início 20/11/2014														
Final	12,00	m	21/11/2014	Ø externo 2 "					Altura de queda 75,0 cm					término 20/11/2014														
Obs: 0																												
Sondador	Ronivaldo Aparecido Brandão					Engº	Gustavo Rodrigues de Moura					24/11/2014 Folha 01																