

# SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

## NBR 6484/01



ENSAIO DE PENETRAÇÃO					AMOSTRADOR PADRÃO TIPO TERZAGHI PECK Ø INTERNO = 1 3/8" Ø EXTERNO = 2" PESO BATENTE = 65 kg ALTURA DE QUEDA = 75 cm				PROFUNDIDADE	MÉTODO EXECUTIVO	NÍVEL D'ÁGUA	COTA EM RELAÇÃO AO RN	AMOSTRAS	PROFUNDIDADE DA CAMADA	COTA: 0,13		SOND.: F7					
NÚMERO DE GOLPES / PENETRAÇÃO					COORDENADAS:																	
1°	2°	3°	1° e 2°	2° e 3°	E: N:																	
					10	20	30	40	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL													
-	-	-	-	-													ATERRO - ARGILA ARENOSA DE COR MARROM E COR AMARELA, COM PEDREGULHOS FINOS DIVERSOS E DETRITOS VEGETAIS.					
2/15	2/15	2/15	4	4									1,98									
2/15	2/15	2/15	4	4																		
2/15	2/15	3/15	4	5																		
3/15	2/15	2/15	5	4																		
5/15	4/15	4/15	9	8									-5,00				5,15					
2/15	4/15	4/15	6	8																		
5/15	4/15	5/15	9	9									7,10				7,00					
7/15	8/15	14/15	15	22																		
15/15	19/15	24/15	34	43																		
18/15	23/15	25/9	41	48/24									-10,00									
25/15	25/4	-	50/19	25/4									-11,19				11,19					
																			LIMITE DA SONDAGEM			
																			Nota: furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.			
																			Resultados do ensaio de lavagem: 1° 10 min = 1,00cm 2° 10 min = 1,00cm 3° 10 min = 1,00cm			

LEGENDAS: 30 cm INICIAIS - - - - - 30 cm FINAIS - - - - - TRADO CAVADEIRA - TC - - - - - TRADO HELICOIDAL - TH - - - - - CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA - - - - - REVESTIMENTO - - - - -

OBRA: VISCONDE DO RIO BRANCO - MG		REFERÊNCIA: ME-SOND/VRB - 1153		SONDADOR: JORGE	
LOCAL: RUA EUGÊNIO DE MELO, S/Nº - BARRA DOS COUTOS		FOLHA: 07		ESCALA: 1/100	
CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		INÍCIO: 13.05.2016		TÉRMINO: 13.05.2016	



Resultados do ensaio de lavagem:  
 1° 10 min = 1,00cm  
 2° 10 min = 1,00cm  
 3° 10 min = 1,00cm