



Planilha de Venda - Infraestrutura para PCI

Índices de Reajustes		
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SUDECAP	NOV/2016	1,0035
Valor de BDI		
Obra	1,2948	
Data: JAN/2017		

OBRA: SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

ENDEREÇO: Av. Drº José de Oliveira Brandão Filho, 333, Bairro Jardim Mediterrâneo, em São Sebastião do Paraíso, MG

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
10				INFRAESTRUTURA PARA PCI				
10.1				CAIXAS E PLACAS				
10.1.1	SUDECAP	11.31.16	NOV/2016	Placa 4x4", tampa cega. Ref: Pial Plus ou similar.	UN	4	9,26	37,06
10.1.2	SUDECAP	11.31.14	NOV/2016	Suporte para placa 4x4", para 6 módulos. Ref: Pial Plus ou similar.	UN	4	5,56	22,24
				SUB-TOTAL DO ITEM 10.1				59,30
10.2				CABOS				
10.2.1	CPU		JAN/2017	Cabo de cobre eletrolítico, com dois condutores polarizados, seção 1,5mm2, encordoamento classe 4, isolamento de PVC para 300V, temperatura 70°C, antichama. Ref: Prysmian ou similar.	M	80	5,10	408,12
10.2.2	CPU		JAN/2017	Cabo de instrumentação com blindagem, dreno e três condutores isolados nas cores branco, vermelho e preto, em cobre eletrolítico, encordoamento classe 2, isolamento de PVC para 300V. Seção # 1,5mm2. Ref: Prysmian ou similar.	M	50	9,70	484,90
				SUB-TOTAL DO ITEM 10.2				893,02
10.3				EQUIPAMENTOS				
10.3.1	CPU		JAN/2017	Central de alarme endereçável; alimentação elétrica 127/220Vca automático; tensão de operação 24Vcc; com quatro laços (mínimo); 32 pontos por laço (mínimo); com uma saída 24Vcc para acionamento de sirenes; com display LCD configurável (duas linhas de dezesseis caracteres); com baterias internas; conforme norma ABNT NBR 17240. Referência: Engesul ou similar.	UN	1	1.106,17	1.106,17
10.3.2	CPU		JAN/2017	Acionador manual tipo "quebre o vidro"; endereçável; tensão de operação 24Vcc; com led verde e vermelho de sinalização de estado normal e alarme, respectivamente; conforme norma ABNT NBR 17240. Referência: Engesul ou similar.	UN	9	164,65	1.481,82
10.3.3	CPU		JAN/2017	Avisador visual-sonoro (sirene) convencional; tensão de operação 24Vcc; sinalização visual vermelha; sinalização sonora com pressão de 100dB (mínimo); conforme norma ABNT NBR 17240. Referência: Engesul ou similar.	UN	2	100,59	201,19
				SUB-TOTAL DO ITEM 10.3				2.789,18
10.4				TESTES				
10.4.1	CPU		JAN/2017	Configuração, ajuste e teste de funcionamento de todo o sistema de alarme de incêndios e emissão de relatório.	UN	1	373,32	373,32
				SUB-TOTAL DO ITEM 10.4				373,32
				TOTAL DO ITEM 10				4.114,82