

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01

CLIENTE:	Ministério Público do Estado de Minas Gerais	SONDAGEM À PERCUSSÃO	SP 02
OBRA:	Sede da Promotoria de Justiça de Brasília de Minas	INÍCIO: 05/06/2013	TÉRMINO: 05/06/2013
LOCAL:	Brasília de Minas - MG	COTA: 725,25	COORD. N: 560.562 E: 8.207.436

GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO SPT		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
			INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm Ø EXTERNO = 50.8 mm REVESTIMENTO: 2.00 m PESO: 65 Kg ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
								DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
	0,30					00	0,30	ARGILA ARENOSA, MUITO MOLE, COR MARROM		TC
	1,00	4 3 3 15 15 15	7	6		01		ARGILA ARENOSA, MÉDIA, COR VERMELHA		1,00
	2,00	24 26 - 15 15	50	26 15		02	1,90			
	2,50					03	2,50	SILTE ARENO ARGILOSO, COM PEDREGULHOS, MUITO COMPACTO, COR MARROM		
	3,00	18 15 20 15 15 15	33	35		04				
	4,00	15 15 17 15 15 15	30	32		05		AREIA SILTOSA (areia fina), MEDIANAMENTE COMPACTA, COR MARROM		
	5,00	10 12 16 15 15 15	22	28		06				
	6,00	20 10 8 15 15 15	30	18		07	6,45			
	7,00	30 - - 15	30 15	-		08		AREIA SILTOSA, COM PEDREGULHOS, MUITO COMPACTA, COR MARROM		
	8,00	30 - - 15	30 15	-		09				
	9,00	30 - - 10	30 10	-						
	10,00	17 30 - 15 5	47 20	30 5			10,21	IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR		
	11,00							NOTA: Furo paralisado conforme descrito no item 6.4.1 da norma NBR6484:2001 - Solo - Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.		
	12,00									
	13,00									
	14,00									
	15,00									
	16,00									
	17,00									
	18,00									
	19,00									
	20,00									

OBS.:

<div>CONSTRUTORA</div> <div>LINHARES</div> <div>DE CASTRO</div>	<div>LEGENDAS:</div> <div>30 cm INICIAIS - - - - • 30 cm FINAIS ————</div> <div>TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO </div>			
	DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	
	27/06/2013		01	
	ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
1/100	Weber	Luan. R. da Silva	Eng. Herminio S. Virginio	