


- LEGENDA
- 1 - MOTOBOMBA
 - 2 - MANÔMETRO
 - 3 - PRESSOSTATO
 - 4 - QUADRO DE FORÇA
 - 5 - CILINDRO DE PRESSÃO
 - 6 - REGISTRO DE GAVETA
 - 7 - REGISTRO GLOBO
 - 8 - VÁLVULA DE RETENÇÃO

ISOMÉTRICO DA CASA DE BOMBA

- NOTAS:
- 1 - ELETROBOMBA 10CV, 500L/MIN, 50 MCA PARA O POSTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS.
 - 2 - ELETROBOMBA 4CV, 250L/MIN, 30 MCA PARA O PENEIRAMENTO, CONCENTRAÇÃO DA IC.



1. 1 - TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO IDENTIFICADA COM A PALAVRA INCENDIO, COM AS DIMENSÕES DE 0,40m X 0,60m E PINTADA DA COR VERMELHA;
2. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø63 mm, CLASSE 300;
3. ADAPTADOR Ø63 mm, RSF x ENGATE RÁPIDO Ø38 mm;
4. TAMPÃO Ø63mm ENGATE RÁPIDO.

DETALHE DISPOSITIVO DE RECALQUE NO PASSEIO PÚBLICO

SEM ESCALA

PLANTA ISOMÉTRICO GERAL - REDE DE HIDRANTES

ESC.: S/E



NOTAS

- 1-COTAS EM CENTÍMETRO E ELEVACOES EM METRO;
- 2-ESTE DESENHO SOMENTE DEVERÁ SER USADO PARA PROJETOS DE PSCIP;

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1-LEI N° 14.130, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001 QUE DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
- 2-DECRETO ESTADUAL N° 46595, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 - REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
- 3-INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS.
- 4-PROJETO N° 436-78 - APROVADO EM 28/11/1978 - CORPO DE BOMBEIROS SEÇÃO 7ª URBANA.

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	DATA
0	B	PARA APROVAÇÃO	MBF	MBF	DRC	DRC	12/12/16
REVISÕES							
T.E. TIPO DE EMISSÃO							
(A) PRELIMINAR (C) PARA CONHECIMENTO (E) PARA CONSTRUÇÃO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (B) PARA APROVAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (H) CANCELADO							

R.T.:		PROPRIETARIO/RESP. PELO USO	
<div></div>		<div></div>	
<div> IPSM</div>		<div><div>PROALPHA ENGENHARIA E CONSULTORIA</div></div>	
PROJETO		N° DO PROJETO	
PPCIP – IPSM		1639	
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS SISTEMA DE HIDRANTES PARA COMBATE A INCÊNDIO ISOMÉTRICOS / CORTE E DETALHE			
ESCALA		N° PROALPHA	
1: 50		FORMATO: DE-1639-0001	
		REVISÃO	
		0	

INSTRUÇÕES P/ PLANTAS			
PRETA	COR	ESP.	
COR N. 0	BLACK	0,25	
WHITE (7)	BLACK	0,1	
YELLOW (2)	BLACK	0,1	
GREEN (3)	BLACK	0,2	
COR N. 0	BLACK	0,2	
BLUE (5)	BLACK	0,4	
PINK (1)	BLACK	0,3	
MAGENTA (6)	BLACK	0,8	
OUTRAS	COR	0,25	