



PLANTA
1º PAVIMENTO – EL.1,0mm
ESC.:1:100
ÁREA:536,70m²

INSTRUÇÕES P/ PLANTAS			
PIENA	COR	ESP.	
COR. N. 9	BLACK	0,25	
WHITE (7)	BLACK	0,1	
YELLOW (2)	BLACK	0,1	
GREEN (3)	BLACK	0,2	
COR. 6	BLACK	0,3	
BLUE (5)	BLACK	0,4	
PED (1)	BLACK	0,6	
MAGENTA (8)	BLACK	0,8	
OUTRAS		0,05	

NOTAS	
1-COTAS EM CENTÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO; 2-TODOS OS GUARDA-CORPOS DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER ADEQUADOS CONFORME DETALHE - VER DESENHO DE-1639-0003; 3-ADEQUAÇÃO DA JANELA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA - VER DESENHO DE-1639-0003; 4-PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NO CASO DE INSTALAÇÃO APARENTE, A TUBULAÇÃO E AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER METÁLICAS OU EM PVC RÍGIDO ANTICHAMÁ, CONFORME NBR 6150; 5-O EXTINTOR DE INCÊNDIO DEVERÁ SE POSICIONADO A 4,50m DA ENTRADA DO PAVIMENTO, INDICADO EM PLANTA POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TRIPE, CONFORME DETALHE DE MONTAGEM - VER DESENHO DE-1639-0003; 6-ESTE DESENHO SOMENTE DEVERÁ SER USADO PARA PROJETOS DE PSCIP;	

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
1-LEI Nº 14.130, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001 QUE DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS; 2-DECRETO ESTADUAL Nº 46595, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 - REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO NO ESTADO DE MINAS GERAIS; 3-INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS; 4-PROJETO Nº 436-78 - APROVADO EM 28/11/1978 - CORPO DE BOMBEIROS SEÇÃO 7ª URBANA.	

REV. T.E.		REVISÕES	
O B PARA APROVAÇÃO		MBF	MBF DRC DRC
12/12/16		PROJ.	DES. VER. APR. DATA
T.E. TIPO DE EMISSÃO		(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO	(C) PARA CONHECIMENTO (D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO

R.T.:		PROPRIETÁRIO/RESP. PELO USO	
<div></div>		<div></div>	
<div></div>		<div></div>	
PROJETO		Nº DO PROJETO	
PPCIP – IPSM		1639	
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1º PAVIMENTO PLANTA			
ESCALA		Nº PROALPHA	
1:50		FORMATO: DE-1639-0005	
		REVISÃO	
		0	