



**PLANTA**  
4º PAVIMENTO – EL.13,15m  
ESC.:1:100  
ÁREA:210,0m²

INSTRUÇÕES P/ PLANEJAMENTO			
PERNA	COR	ESP.	
COR. N. 1	BLACK	0,25	
WHITE (7)	BLACK	0,1	
YELLOW (2)	BLACK	0,1	
GREEN (3)	BLACK	0,2	
COR. 6	BLACK	0,3	
BLUE (5)	BLACK	0,4	
PED. (1)	BLACK	0,6	
MAGENTA (8)	BLACK	0,8	
OUTRAS		0,05	

**NOTAS**

1-COTAS EM CENTÍMETRO E ELEVACOES EM METRO;  
2-TODOS OS GUARDA-CORPOS DA EDIFICACAO DEVEM SER ADEQUADOS CONFORME DETALHE - VER DESENHO DE-1639-0003;  
3-ADEQUACAO DA JANELA DA ESCADA DE EMERGENCIA - VER DESENHO DE-1639-0003;  
4-PARA INSTALACAO DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA, NO CASO DE INSTALACAO APARENTE, A TUBULACAO E AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER METALICAS OU EM PVC RIGIDO ANTICHAMA, CONFORME NBR 6150.  
5-O EXTINTOR DE INCENDIO DEVERA SE POSICIONADO A 4,50m DA ENTRADA DO PAVIMENTO, INDICADO EM PLANTA POR MEIO DA UTILIZACAO DE TRIPE, CONFORME DETALHE DE MONTAGEM - VER DESENHO DE-1639-0003;  
6-ESTE DESENHO SOMENTE DEVERA SER USADO PARA PROJETOS DE PSCIP;

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

1-LEI N° 14.130, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001 QUE DISPOE SOBRE A PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.  
2-DECRETO ESTADUAL N° 46595, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 - REGULAMENTO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO NAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.  
3-INSTRUICOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS.  
4-PROJETO N° 436-78 - APROVADO EM 28/11/1978 - CORPO DE BOMBEIROS SECAO 7ª URBANA.

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	DATA
0	B	PARA APROVAÇÃO	MBF	MBF	DRC	DRC	12/12/16
REVISÕES							
T.E.							
TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR	(C) PARA CONHECIMENTO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO			
	(B) PARA APROVAÇÃO	(D) PARA COTAÇÃO	(F) CONFORME COMPRADO	(H) CANCELADO			

R.T.:		PROPRIETARIO/RESP. PELO USO	
		 <div>PROALPHA ENGENHARIA E CONSULTORIA</div>	
PROJETO		N° DO PROJETO	
PPCIP – IPSM		1639	
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 4º PAVIMENTO PLANTA			
ESCALA		N° PROALPHA	
1: 50		FORMATO: DE-1639-0009	
			REVISÃO
			0