



# INHOTIM

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação que o profissional, **Engenheiro Mecânico, Sr. Marcos Aurélio Pinheiro, CREA/MG N.º 189794/LP**, na qualidade de responsável técnico pela empresa **Apolo Refrigeração LTDA - ME**, situada à Rua São Romão 81 - Bairro Alvorada - Sabará/MG inscrita no CNPJ sob o n.º **12.057.731/0001-52** executou a prestação de serviços de assistência técnica e manutenção em caráter preventivo e corretivo, fornecimento de mão de obra, peças, materiais e componentes em sistema de condicionamento tipo Chiller Marca Trane Modelo CGAD025TRS instalado no Instituto Inhotim, situado à Rua B nº 20 - Bairro Fazenda Inhotim - **Brumadinho/MG** inscrita no CNPJ sob o n.º **05.422.243/0001-31**,

O equipamento / Sistema esta instalado no prédio administrativo do Instituto Inhotim em Brumadinho. Os serviços tiveram início dia 25/08/2015 e terá duração de 15 (quinze) dias para as manutenções corretivas, onde será feito a troca do sensor de temperatura, atualização do software, troca dos filtros de carcaça, carga de gás e balanceamento frigorífico, a contratada manterá a manutenção preventiva no Chiller e Fancoils durante o período de 03 meses em caráter de garantia dos serviços realizados.

A capacidade total instalada é de 50 TR's, sendo:  
25 TR's Chiller  
25 TR's Fancoil

Não havendo nada que desabone sua capacidade técnica e administrativa.

Brumadinho / MG, 02 de setembro de 2015.

Rodrigo Alves da Silva

Eng.º Eletricista Controle e Automação CREA - MG116186/D