

| SÍMBOLO | DESCRIÇÃO |
|---------|--|
| | EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (POS ABC) - 6 Kg / 3-A-1-40-BC |
| | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (POS ABC) - 6 Kg / 3-A-1-40-BC INSTALADO EM ABRIGO |
| | HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO |
| | ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL |
| | ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR |
| | SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS |
| | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR |
| | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W |
| | CI (COLUNA DE INCÊNDIO) - PRUMADA DE HIDRANTE (SUBINDO OU DESCENDO) Ø - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTE |
| | INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE |
| | INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE |
| | INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE PASSA |
| | ACIONADOR MANUAL/BOTADEIRA, INSTALADO A 1,30m DO PISO. |
| | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL MECÂNICO/ ELETRÔNICO, INSTALADO A 2,50m DO PISO |
| | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME |
| | PAINEL REPETIDOR |
| | BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO |
| | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BANCO DE BATERIAS |
| | TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA NO ENTREFERRO |
| | TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA ENTERRADA NO PISO (ENVELOPADA) |

| | | | | | |
|---|-----|---------|---------------------|--------------------|----------|
| | | | | | |
| REVCOMP | 02 | REVISÃO | PROJETO EXECUTIVO | EFICÁCIA | 04/09/19 |
| REVCOMP | 01 | EMIÇÃO | INICIAL EXECUTIVO | EFICÁCIA | 22/07/19 |
| REVCOMP | 00 | REVISÃO | ANTEPROJETO | EFICÁCIA | 08/07/19 |
| ANT | 00 | EMIÇÃO | INICIAL ANTEPROJETO | EFICÁCIA | 13/06/19 |
| TIPO | REV | | DESCRIÇÃO | DESENHO | DATA |
| REVISÕES | | | | | |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | |
| SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURVELO | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | | |
| AV. DR. DALTON MOREIRA CANABRAVA (ANTIGA AVENIDA | | | | ÁREA TERRENO: | |
| SAROBÁ), S / N° BAIRRO MARIA AMÁLIA | | | | ÁREA CONSTRUÍDA: | |
| MUNICÍPIO DE CURVELO | | | | 1.270,09m² | |
| PROPRIETÁRIO: | | | | CNPJ: | |
| | | | | 20.971.057/0001-45 | |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | |
| PROJETO DE PREVENÇÃO E | | | | | |
| COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | | | | | |
| EMPRESA: | | | | | |
| | | | | CNPJ: | |
| EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | | | | 06.301.115/0001-00 | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | | | CREA: | |
| Rogério Flaviano dos Santos | | | | 111.889/D-MG | |
| CONTEÚDO: | | | | | |
| MEDIDAS DE SEGURANÇA - 2º PAVIMENTO | | | | DATA: | |
| | | | | 04/09/19 | FOLHA: |
| | | | | ESCALA: | |
| | | | | 03/06 | INDICADA |

