




TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS

# POLEGADAS	# mm/PVC	# mm/AÇO
1/2"	20mm	16mm
3/4"	25mm	20mm
1"	32mm	25mm
1.1/4"	40mm	32mm
1.1/2"	50mm	40mm
2"	60mm	50mm
2.1/2"	75mm	65mm
3"	85mm	80mm
4"	110mm	100mm

EXE	00	PROJETO EXECUTIVO – LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	31/07/20
REVCOMP	04	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 4	EFICÁCIA	15/07/20
REVCOMP	03	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 3	EFICÁCIA	29/06/20
REVCOMP	02	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 2	EFICÁCIA	05/06/20
REVCOMP	01	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 1	EFICÁCIA	21/04/20
REVCOMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	21/02/20
ANT	01	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	13/01/20
ANT	00	EMISSIONAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	22/11/19
		DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
REVISÕES				
<p align="center">MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA</p>				
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA			ÁREA TERRENO: 2.996,30m ²	
PROPRIETÁRIO:			ÁREA CONSTRUÍDA: 7.266,36m ²	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			CNPJ: 20.971.057/0001–45	
<p align="center">PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</p>				
EMPRESA: <div>  </div>			CNPJ: 06.301.115/0001–00	
ENGENHEIRO FABRÍCIO SILVA LIMA CREA: 80.082/D–MG EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA				
RESPONSÁVEL TÉCNICO: <div>  </div>			CREA: 187.701/D–MG	
FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA			117.192/D–MG	
CONTEÚDO: TOMADAS DE USO ESPECÍFICO – 3º PAVIMENTO			DATA: 31/07/20	FOLHA: 17/56
			ESCALA: INDICADA	